

Geactualiseerde opstellingseisen onbemande objecten

Alle netbeheerders in Nederland plaatsen sinds 1 juli 2023 dezelfde aansluitkasten (CAM) voor zogeheten onbemande objecten (flietskasten, laadpalen, straatverlichting, reclame objecten, enzovoort). Deze kasten zijn compacter, veiliger en sneller aan te sluiten. Voldoet een object niet aan de daarvoor geldende opstellingseisen, dan wordt het object niet aangesloten door de netbeheerders.

In november 2022 zijn de opstellingseisen gecommuniceerd. Deze opstellingseisen zijn onlangs geactualiseerd en zijn vanaf heden van toepassing. We vertellen u wat er gewijzigd is.

Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige versie voor onbemeten en bemeten objecten?

- De tekeningen zijn geüpdatet, zodat de maatvoering beter wordt weergegeven.
- Het aanbrengen van een montageplaat in het object bij aansluitingen van 3x25A t/m 3x80A is verplicht.
- Maatvoering van de C-rail met de toegestane tolerantie is toegevoegd.
- Meters moeten bereikbaar zijn via een radiosleuf in het object of er moet worden aangetoond dat de demping van de behuizing lager is dan 8 dB.
- De bedrading van de netbeheerder moet zodanig worden afgemonteerd op een aanwezig hoofdschakelaar dat er voldoende ruimte is om de bedrading aan te kunnen sluiten.

Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige versie voor openbare verlichting (OVL)?

- De tekeningen zijn geüpdatet, zodat de maatvoering beter wordt weergegeven.
- Maatvoering van de C-rail met de toegestane tolerantie is toegevoegd.
- In de OVL-opstellingseisen zijn de bolder en wandkasten opgenomen met de maatvoering.
- De onderzijde van de aansluitstekker in een lichtmast dient vanaf het maaiveld minimaal 300 mm te zijn (was 400mm).
- De onderzijde van de aansluitstekker bij een wandzuil of bolder dient vanaf het maaiveld minimaal 200 mm te zijn (was 400mm).

De opstellingseisen zijn te raadplegen op netbeheerderskeuringen.nl (<https://netbeheerderskeuringen.nl/>) en op de websites van de Netbeheerders.

Voor vragen kunt u terecht bij info@netbeheerderkeuringen.nl of bij de contactpersonen van de netbeheerders.

Enexis: Arnoud Brouwer
Liander: Gerben Staring
Stedin: Jasper van den Bosch

arnoud.brouwer@enexis.nl
gerben.staring@liander.nl
jasper.vandenbosch@stedin.net